

sescam

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha



Castilla-La Mancha

Calefactor/a

22/03/2026

Procesos selectivos convocados mediante Resolución de 23/06/2025 (D.O.C.M. nº 123, de 30 de junio), de la Dirección General de Recursos Humanos y Transformación del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

INSTRUCCIONES:

- 1. No abra este cuestionario hasta que se le indique.**
- 2. Utilice bolígrafo negro o azul. Antes de comenzar, lea detenidamente las instrucciones que figuran al dorso de la “Hoja de Examen”.**
- 3. Este cuestionario consta de 80 preguntas y 5 de reserva. Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario solicite su sustitución.**
- 4. Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la “Hoja de Examen” es el que corresponde con el número de pregunta del cuestionario.**
- 5. Todas las preguntas de este cuestionario tienen el mismo valor y una sola respuesta correcta.**
- 6. Las respuestas deberán ser marcadas en la “Hoja de Examen” teniendo en cuenta estas instrucciones y las contenidas en la propia “Hoja de Examen”.**
- 7. El tiempo de realización de este ejercicio es de 90 minutos. Para aquellas personas con discapacidad que hayan solicitado adaptación, la duración concreta se ha establecido según el tipo de discapacidad y de acuerdo con la normativa vigente.**
- 8. Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador, pudiendo llevarse el mismo una vez finalizada la prueba.**
- 9. No está permitido el uso de calculadora, libros, documentación, teléfono móvil, relojes inteligentes o cualquier otro dispositivo electrónico.**
- 10. No olvide firmar la “Hoja de Examen” en el lugar reservado al efecto.**

**Grupo: C02
066**

1. **¿Qué Ley establece que, la presión total de una mezcla de gases confinada en un recipiente es la suma de las presiones de cada uno de los gases de la mezcla?**
 - a) Ley de Boyle.
 - b) Ley de Dalton.
 - c) Ley de Murphy.
 - d) Ley de Charles.

2. **“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancias personal o social”. ¿En qué artículo de la Constitución Española se recoge el texto?**
 - a) 14
 - b) 10
 - c) 9
 - d) 7

3. **El Real Decreto por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para su uso propio” es el:**
 - a) RD 764/1998
 - b) RD 1427/1997
 - c) RD 2060/2008
 - d) RD 783/2001

4. **¿Qué figura representa a los trabajadores en empresas sin Comité de Seguridad y Salud?**
 - a) Inspectores de trabajo
 - b) Delegados sindicales de la Junta de personal
 - c) Jefe de recursos humanos
 - d) Delegados de prevención de los sindicatos

5. **Alguna de las ventajas inmediatas de adoptar un Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 son:**
 - a) Mejor control de costes y ahorro de materias primas y energía utilizada.
 - b) A corto plazo ninguna, ya que todas las ventajas serán a largo plazo.
 - c) Claridad en la gestión y mayor facilidad en las solicitudes de permisos y autorizaciones ambientales.
 - d) a) y c) son correctas.

6. **¿En cuál de los cuatro componentes principales de un sistema de refrigeración mecánica trabajando en condiciones de diseño, el refrigerante a su paso no experimenta cambio de estado, pero si un incremento notable en su temperatura?**
 - a) Evaporador.
 - b) Compresor.
 - c) Condensador.
 - d) Dosificador de refrigerante.

7. **Conforme a lo establecido en la Parte A. Sistemas de agua sanitaria del Anexo III del R.D. 487/2022, de 21 de junio sobre prevención y control legionelosis, los sistemas de calentamiento sin acumulación, con y sin retorno, garantizarán que el agua a la salida del sistema de calentamiento tenga una temperatura mínima de:**
 - a) 50 °C
 - b) 60 °C
 - c) 70 °C
 - d) 80 °C

8. ¿Como se denomina el aparato en el que se realizan uno o más tratamientos térmicos del aire y de variación del contenido del vapor de agua, así como de filtración y/o lavado, sin producción propia de frío o calor?
- Inductor
 - Roof-top
 - Fancoil
 - UTA
9. Según la IT 1.2 sobre la “Exigencia de la Eficiencia Energética” del RITE y el RD 178/2021 que lo modifica, de las siguientes definiciones, indica la correcta:
- Los generadores centrales se conectarán hidráulicamente en paralelo y deben poder independizarse entre sí, en casos excepcionales, que deben justificarse, podrán conectarse hidráulicamente en serie.
 - Los generadores centrales se conectarán hidráulicamente en serie y deben de poder independizar entre sí, en casos excepcionales, que deben justificarse, podrán conectarse hidráulicamente en paralelo.
 - Los generadores centrales se conectarán hidráulicamente de modo independiente unos de otros.
 - Se pueden conectar indistintamente en paralelo o en serie a criterio del propietario.
10. Según Guía Técnica “Agua caliente sanitaria central” publicada por el IDAE ¿Qué válvula termostática se colocaría a la salida de los depósitos de acumulación?
- Válvula de dos vías.
 - Válvula de tres vías.
 - Válvulas de 4 vías.
 - Indistintamente válvulas de tres o cuatro vías.
11. Según la Guía Técnica del IDEA sobre instalaciones de climatización el aire de extracción de categoría AE2 (moderado nivel de contaminación) ¿puede ser retornado al local?
- No, siempre debe ser aire de extracción de categoría AE1 (bajo nivel de contaminación)
 - Si, si se extrae e impulsa a un único local como habitaciones de hotel
 - Si, si se extrae e impulsa a un único local como habitaciones de hospital
 - b y c son correctas
12. Según la IT 1.2 del RITE sobre la Exigencia de Eficiencia Energética, para evitar la congelación del agua en tuberías expuestas a temperaturas del aire menores que la de cambio de estado se podrá recurrir a:
- Emplear una mezcla de agua con anticongelante.
 - Calentamiento directo del fluido incluso mediante el traceado de la tubería excepto en los subsistemas solares.
 - Circulación del fluido.
 - Todas son correctas.
13. El instrumento de planificación estratégica, dirección y ordenación del Sistema Sanitario de Castilla-La Mancha se denomina:
- Contrato Programa
 - Plan de Salud
 - Plan Funcional
 - Plan Integral y de Calidad Asistencial
14. La Autoridad Certificadora de la JCCM para la obtención de la Firma electrónica y el Certificado digital es:
- Camerfirma
 - Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
 - Agencia Estatal de la Administración Tributaria
 - CLMFirma

- 15. La celebración de convenios entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con otras Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de la exclusiva competencia de las mismas:**
- Deberá ser comunicada a las Cortes Generales, antes de su entrada en vigor.
 - Deberá ser comunicada a las Cortes Generales, una vez hayan entrado en vigor.
 - Deberá ser comunicada a las Cortes Regionales de las Comunidades Autónomas afectadas, antes de su entrada en vigor.
 - Deberá ser comunicada a las Cortes Regionales de las Comunidades Autónomas afectadas, una vez hayan entrado en vigor.
- 16. Entre los tipos de soldadura eléctrica que se utilizan en la industria del metal, ¿cuál de ellas utiliza gas inerte con algún gas reactivo como O₂ o CO₂?**
- T.I.G.
 - M.A.G.
 - M.I.G.
 - Soldadura oxiacetilénica
- 17. ¿Cuál de los siguientes equipos utilizados en un hospital, utiliza vapor de agua durante su funcionamiento?**
- Esterilizador por calor seco.
 - Esterilizador de ultrasonido.
 - Incubador.
 - Calandra.
- 18. ¿Qué se entiende por eficiencia energética general de una instalación térmica de un hospital?**
- A la relación entre consumo de electricidad y demanda energética para cubrir los servicios de climatización
 - A la relación entre demanda energética y el consumo de energía para cubrir los servicios de climatización, ACS y sistemas de control
 - A la relación entre consumo de electricidad y demanda energética para cubrir los servicios de calefacción y ACS
 - A la relación entre consumo de electricidad y demanda energética para cubrir los servicios de climatización, ACS y sistemas de control
- 19. Según el Anexo IV. Parte B.3 Agua fría sanitaria, del R.D. 487/2022, de 21 de junio de prevención y control legionelosis, ¿con qué periodicidad se debe de comprobar la temperatura del agua en el depósito de agua fría sanitaria?**
- Diariamente.
 - Semanalmente.
 - Mensualmente
 - Anualmente.
- 20. La carga de refrigerante desde una botella a temperatura ambiente a un sistema de refrigeración mecánica en funcionamiento, solo puede hacerse por el lado de:**
- Alta presión.
 - Baja presión.
 - No se puede hacer, el sistema ha de estar parado.
 - Por los dos lados al mismo tiempo.
- 21. En la norma ISO 50001, al conjunto de elementos interrelacionados mutuamente o que interactúan para establecer una política y objetivos energéticos, y los procesos y procedimientos necesarios para alcanzar dichos objetivos, se le denomina:**
- Sistema de la gestión de la energía.
 - Consumo energético.
 - Eficiencia energética.
 - Equipo de gestión de la energía.

- 22. El índice de Langelier (LSI) se utiliza para determinar el carácter incrustante del agua de aportación a un circuito interior de agua. Si el análisis del agua determina que tenemos un LSI = 1, ¿qué nos indica este valor?**
- Es un agua con carácter agresivo.
 - Es un agua con carácter incrustante.
 - Es un agua con carácter equilibrado.
 - No tiene carácter informativo.
- 23. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de Ley declarada inconstitucional, ¿procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño?:**
- Siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.
 - Procederá cuando se haya obtenido la sentencia en la última instancia posible.
 - No procede indemnización en estos casos.
 - Solo procederá indemnización en estos casos, cuando se trate de aplicación de una norma contraria al derecho de la Unión Europea.
- 24. Según la ITC EP-1 del RD 809/2021 de equipos a presión, los techos de una sala de caldera de clase segunda, debería de tener una altura mínima de:**
- 2,5 m.
 - 2.20 m.
 - 2.30 m.
 - 3 m.
- 25. Según la IT 1.2 sobre la “Exigencia de Eficiencia Energética”, y el RD178/2021 que lo modifica, se dispondrán dispositivos para la medición de la energía térmica generada o demandada en centrales de potencia útil nominal mayor que:**
- 400 Kw
 - 150 Kw
 - 100 Kw
 - 70 Kw
- 26. ¿Qué ventajas aporta la utilización de Sistemas de Gestión de Edificios (BMS) en el ámbito sanitario?**
- Reducción del consumo energético, lo que se traduce en reducción de la huella de carbono
 - Reducción del consumo energético, lo que se traduce en aumento de la huella de carbono
 - Mejora la gestión del mantenimiento y aumenta la huella de carbono
 - Las respuestas b y c son correctas
- 27. La Legionela es una bacteria ambiental capaz de sobrevivir en un amplio intervalo de condiciones físico-químicas, multiplicándose entre 20 °C y 50 °C. La temperatura óptima de crecimiento se da:**
- entre los 20 °C y 34 °C.
 - entre los 35 °C y 37 °C.
 - entre los 38 °C y 40 °C.
 - entre los 40 °C y 50 °C.
- 28. ¿En cuál de los cuatro componentes principales de un sistema de refrigeración mecánica, trabajando en condiciones de diseño, se puede producir el sobrecalentamiento del refrigerante?**
- Evaporador
 - Compresor
 - Condensador.
 - Dosificador de refrigerante

29. En la norma ISO 50001, a la proporción u otra relación cuantitativa entre el resultado en términos de desempeño, de servicios, de bienes o de energía y la entrada de energía, se le denomina:
- Sistema de la gestión de la energía.
 - Consumo energético.
 - Eficiencia energética.
 - Equipo de gestión de la energía.
30. ¿Qué ley ha motivado la resolución de 27/03/2024 de la Dirección Gerencia sobre el procedimiento para la certificación negativa del registro central de delincuentes sexuales y de trata de seres humanos del personal de las instituciones del SESCAM?
- Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común.
 - Ley 5/2010, de 24 de junio, sobre derechos y deberes en materia de salud de Castilla-La Mancha
 - La ley General de Sanidad 14/1986, de 25 abril.
 - La ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, sobre protección a la infancia y adolescencia.
31. Conforme al RD 1427/1997 y su ITC MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para su uso propio”, ¿cada cuantos años se inspeccionarán todas aquellas instalaciones que necesiten proyecto, por un organismo de control autorizado?
- Cada 10 años
 - Cada 5 años
 - Cada 3 años
 - Cada 1 años
32. ¿Quién debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición se encuentran calibrados, se usan y se mantienen de forma apropiada?
- La auditoría.
 - La organización.
 - La inspección de trabajo.
 - El instituto de Salud Pública.
33. Según la Guía Técnica del IDAE sobre instalaciones de climatización en un sistema mixto de climatización con la ventilación conectada a las unidades interiores, se puede dar la instalación de dos ventiladores en serie. ¿Cómo se limitaría la presión para un funcionamiento adecuado del sistema?
- Este sistema mixto no está autorizado por el RITE
 - Se deberá limitar la presión instalando compuertas de sobrepresión en la red de conductos
 - Se deberá limitar la presión empleando un variador controlado con la presión en la impulsión de la unidad
 - b y c son correctas.
34. Según lo indicado en el RD 178/2021, que modifica al RITE, se debe recuperar la energía del aire expulsado al exterior, por medios mecánicos, en los sistemas de climatización en los que el caudal de aire que se expulsa al exterior es:
- Inferior a 0.5 m³/s.
 - Superior a 0.28 m³/s.
 - Superior a 0.5 m³/s
 - Inferior a 0.28 m³/s.
35. Según la Guía Técnica “Energía Solar Térmica” publicada por IDAE ¿Cómo se clasifican las instalaciones solares térmicas según el principio de circulación?
- Sistemas directos e indirectos
 - Sistemas centralizados y distribuidos
 - Sistemas abiertos y cerrados
 - Sistemas por circulación forzada o termofusión

- 36. Según la Ley General de Sanidad, el Consejo de Salud de Área es un órgano de:**
- Dirección
 - Participación
 - Gestión
 - Representación
- 37. La soldadura T.I.G. utiliza un electrodo de tungsteno para generar el arco eléctrico que no se funde durante el proceso de soldadura. ¿Cuál es el punto de fusión aproximado (dependiendo de la pureza del electrodo) del tungsteno?**
- Entre 2805-2855 ° C
 - Entre 4510-4545 ° C
 - Entre 2000-2085 ° C
 - Entre 3380-3422 ° C
- 38. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de una ley producirá efectos desde la fecha de su publicación en:**
- En el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Unión Europea.
 - En el Boletín Oficial del Estado, salvo que en ella se establezca otra cosa.
 - En el Diario Oficial de la Unión Europea.
 - En el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente, en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Unión Europea.
- 39. Señale la respuesta correcta. Según la ITC EP-1 del RD 809/2021 Reglamento de equipos a presión, las calderas deberán situarse en una sala o recinto que cumpla los siguientes requisitos:**
- En lugar fácilmente visible de la sala o recinto de calderas, se colocará un cuadro con las instrucciones para casos de emergencia, no siendo necesario cuando a la sala solo accede el operador de caldera.
 - Deberá disponerse del manual de funcionamiento de las calderas allí instaladas y de los procedimientos de actuación en caso de activación de las seguridades.
 - Ser de dimensiones suficientes para que todas las operaciones de mantenimiento, inspección y control puedan efectuarse en condiciones seguras, debiendo disponerse de al menos 1,5 m de distancia a las paredes o cercado.
 - Todas las respuestas son correctas.
- 40. ¿A qué se refiere el RITE con la definición de “nivel de unidades de campo”?**
- Corresponde a los elementos primarios de medida, sondas, termostatos, indicadores de estado y alarmas.
 - Corresponde a los elementos finales de control y mando, como válvulas, actuadores y variadores.
 - a y b son correctas
 - Corresponde a los elementos de software y programación para el control de las instalaciones térmicas
- 41. Conforme al RD 1427/1997 y su ITC MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para su uso propio”, ¿cada cuantos años se revisarán y se harán las pruebas periódicas, en aquellas instalaciones de superficie que no necesiten proyecto?**
- Cada 10 años
 - Cada 5 años
 - Cada 3 años
 - Cada 1 años
- 42. ¿Quién debe evaluar el desempeño ambiental y la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental?**
- La auditoría
 - La organización.
 - La inspección de trabajo.
 - El instituto de Salud Pública.

- 43. Según el procedimiento de prevención, detección y actuación frente a situaciones de conflicto entre trabajadores del SESCAM, las agresiones verbales incluyen:**
- Insultos o palabras groseras, amenazas, calumnias, golpes y empujones.
 - Insultos o palabras groseras, amenazas y golpes.
 - Insultos o palabras groseras, calumnias e injurias
 - Insultos o palabras groseras, amenazas, calumnias e injurias
- 44. Conforme a lo establecido en la Parte A. Aspectos generales del Anexo IV del R.D. 487/2022, de 21 de junio de prevención y control legionelosis. Con carácter general, la limpieza y desinfección de las instalaciones se efectuará como mínimo:**
- Una vez al mes.
 - Una vez cada 3 meses.
 - Una vez cada 6 meses.
 - Una vez al año.
- 45. ¿Qué potencia nominal útil es necesario sobrepasar en las instalaciones de climatización en edificios no residenciales, para que deban equiparse con sistemas de automatización y control de edificios, siempre que sea técnica y económicamente viable?**
- 100 Kw.
 - 500 Kw.
 - 290 Kw
 - 50 Kw
- 46. La Sección HE 4 del Documento Básico HE “Ahorro de Energía” la contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria se aplica a:**
- Edificios de nueva construcción con una demanda de ACS superior a 80 L/d.
 - Edificios existentes con una demanda de ACS superior a 100 L/d en los que se reforme íntegramente el edificio en si o la instalación térmica o en los que se produzca un cambio de uso característico.
 - Ampliaciones de edificios existentes con una demanda mínima de 200L/d y que suponga un incremento superior a 60 % de la demanda inicial.
 - Todas son correctas
- 47. El Plan de Salud de Castilla-La Mancha, una vez aprobado por el Consejo de Gobierno, será remitido a:**
- El Tribunal de Cuentas
 - Las Sociedades Científicas y Centros Coordinadores de Salud Medioambiental
 - La Comunidad Europea para su inclusión en la Carta Verde Sanitaria
 - El Ministerio competente en materia sanitaria para su inclusión en el Plan integrado de salud
- 48. ¿Qué fenómeno físico se produce en el rodete de una bomba hidráulica cuando la presión de entrada es menor que la tensión de vapor del líquido portante?**
- Golpes de ariete.
 - Retroceso del fluido.
 - Aumento volumétrico del fluido.
 - Cavitación generando burbujas de vapor.
- 49. Las barras de desplazamiento horizontal o vertical para movernos por un documento o ventana se denominan:**
- Scripts
 - Scroll
 - Slot
 - Streamer

- 50. En la instalación de un sistema centralizado de preparación y acumulación de gran volumen de ACS de un hospital, la producción del agua caliente sanitaria se recomienda que sea:**
- Con Intercambiadores de placas fuera de los acumuladores.
 - Con Interacumuladores.
 - Mejor con resistencias eléctricas.
 - Con intercambiadores tubulares dentro de los acumuladores.
- 51. Conforme al RD 1427/1997 y su ITC MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para su uso propio”, ¿cada cuantos años se revisarán y se harán las pruebas periódicas, en aquellas instalaciones de superficie que necesiten proyecto?**
- Cada 10 años
 - Cada 5 años
 - Cada 3 años
 - Cada 1 años
- 52. ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos ambientales deben de ser evaluados dentro de la norma ISO 14001?**
- Consumos.
 - Vertidos.
 - Ruidos.
 - a), b) y c) son correctas
- 53. Según el Reglamento de Instalaciones Térmicas, ¿Se pueden conectar a un mismo conducto de humos un generador a gas de 200 KW con otro generador a gas de 250 KW?:**
- Siempre.
 - No, por tener la suma de la potencia superior a 400 kW.
 - Si, si ambos tienen un regulador de tiro.
 - Si, con una clapeta tipo antirretorno a la salida de cada generador
- 54. El Consejo de Administración es el órgano superior de gobierno y administración del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, y está presidido por:**
- La persona titular de la Consejería competente en materia de sanidad
 - La persona titular de la Dirección-Gerencia
 - La persona titular de la Dirección General de Asistencia Sanitaria o equivalente
 - La persona titular de la Gerencia del Área de Salud en que se reúna el Consejo de Administración
- 55. El uso de manguitos electrolíticos para la reparación de tuberías de galvanizado o acero negro con tubería de cobre está muy extendido. ¿Qué tubería debería colocarse antes según el flujo del agua para no favorecer la formación de pilas galvánicas de corrosión a pesar de los manguitos?**
- Acero antes del cobre.
 - Cobre antes del Acero.
 - Es indistinto, el manquito para la corrosión.
 - No es importante si se ponen dos manquitos
- 56. Según el texto sobre la Organización del Mantenimiento en Centros Sanitarios al plan de mejoras constante sobre una instalación industrial y sobre la gestión de mantenimiento se le denomina:**
- Mantenimiento Preventivo.
 - Mantenimiento Correctivo.
 - Mantenimiento Predictivo.
 - Mantenimiento Mejorativo.

- 57. Según el RITE, Reglamento de Instalaciones Térmicas, en una instalación de ACS (agua caliente sanitaria) con una potencia útil de preparación de 100 kW, ¿con qué periodicidad se debe revisar el sistema de preparación del agua caliente sanitaria?**
- La indicada por el fabricante
 - Mensual
 - Trimestral
 - Diaria.
- 58. La prestación del consentimiento informado es:**
- Un derecho del profesional sanitario responsable de la asistencia y un deber del paciente
 - Un derecho del paciente y del profesional sanitario responsable de la asistencia
 - Un deber del paciente y del profesional sanitario responsable de la asistencia
 - Un derecho del paciente y su obtención un deber del profesional sanitario responsable de la asistencia
- 59. Según el reglamento de seguridad en instalaciones frigoríficas (RSIF), RD 552/2019 ¿qué clasificación de seguridad corresponde a un refrigerante que no es inflamable pero tiene alta toxicidad?**
- A1.
 - B3
 - A2L.
 - B1.
- 60. Los circuitos cerrados con fluidos calientes deben de disponer, además de la válvula de alivio, de una o más válvulas de seguridad. Indicar la respuesta correcta en relación a estas válvulas de seguridad:**
- El valor de la presión de tarado será menor que la presión máxima de ejercicio y menor que la de prueba
 - El valor de la presión de tarado será mayor que la presión máxima de ejercicio y menor que la de prueba
 - El valor de la presión de tarado será mayor que la presión máxima de ejercicio y mayor que la de prueba
 - El valor de la presión de tarado será menor que la presión máxima de ejercicio y mayor que la de prueba
- 61. Según el RITE, Reglamento de Instalaciones Térmicas, en una sala de calderas con generadores de gas natural con una potencia total de calderas de 1250 KW e instalado en un hotel para el calentamiento del agua caliente sanitario, ¿Cuál es la periodicidad con la que se debe medir el contenido de CO y CO₂ en los productos de la combustión?**
- Todos los días
 - Mensual
 - Cada tres meses
 - Anual.
- 62. La norma internacional que especifica los requisitos para los Sistemas de Gestión de la Calidad, genéricos y aplicables a organizaciones de cualquier sector económico e industrial con independencia de la categoría del producto/servicio, es la norma:**
- ISO 9001
 - ISO 45001
 - ISO 14001
 - ISO 50001
- 63. Según el punto 1.4.2.4. de la IT 1 del RITE, ¿dónde se sitúan los filtros finales de una instalación de climatización?**
- Se instalarán después de la sección de tratamiento de manera habitual
 - Se instalarán antes de la sección de tratamiento de manera habitual
 - Se instalarán después del ventilador de impulsión en locales especialmente sensibles como quirófanos y salas limpias
 - a y c son correctas

- 64. Según la ITC EP-1 del Reglamento de equipos a presión, ¿cuál de las siguientes calderas es de la clase primera?**
- a) Calderas acuotubulares cuyo $Pms \times VT < 75.000$
 - b) Calderas pirotubulares cuyo $Pms \times VT < 50.000$
 - c) Calderas acuotubulares cuyo $Pms \times VT < 50.000$
 - d) Calderas pirotubulares cuyo $Pms \times VT > 15.000$
- 65. El derecho a decidir sobre las actuaciones sanitarias que les puedan afectar en el futuro, en el supuesto de que en el momento en que deban adoptar una decisión no gocen de capacidad para ello, se denomina:**
- a) Voluntades anticipadas
 - b) Testamento vital
 - c) Consentimiento informado
 - d) Últimas voluntades
- 66. La incapacidad permanente, cuando sea declarada en sus grados de incapacidad permanente total para la profesión habitual, absoluta para todo trabajo o gran invalidez conforme a las normas reguladoras del Régimen General de la Seguridad Social:**
- a) No producirá la pérdida de la condición de personal estatutario.
 - b) Produce la pérdida de la condición de personal estatutario.
 - c) Dará lugar a una pensión de jubilación.
 - d) Deberá declararse a instancias del Servicio de Salud donde el interesado preste servicios.
- 67. Indicar la clasificación de una caldera de vapor pirotubular, perteneciente a un proceso productivo, con una presión máxima de servicio 15 bar y 2 m³ de volumen total:**
- a) Primera Clase.
 - b) Segunda Clase.
 - c) Tercera Clase.
 - d) Una caldera pirotubular siempre es primera clase.
- 68. En la norma ISO 50001, al proceso recurrente que tiene como resultado una mejora en el desempeño energético y en el sistema de gestión de la energía, se le denomina:**
- a) Mejora continua.
 - b) Evaluación.
 - c) Acción correctiva.
 - d) Corrección.
- 69. Según el RITE, Reglamento de Instalaciones Térmicas, en una caldera de gasóleo con una potencia de 300 KW, ¿cada cuánto tiempo se debe comprobar el tarado de los elementos de seguridad?**
- a) Todas las semanas
 - b) Una vez al mes.
 - c) Dos veces por temporada.
 - d) Cada dos años.
- 70. Según el RITE ¿Dónde está permitido el empleo de controles de tipo todo-nada?**
- a) Control de la temperatura de ambientes servidos por aparatos unitarios, de potencia menor o igual a 70Kw
 - b) Control de la temperatura de ambientes servidos por aparatos unitarios, de potencia mayor a 70Kw
 - c) Control del funcionamiento de la ventilación de salas de máquinas
 - d) Las respuestas a y c son correctas

- 71. ¿Qué norma regula las actuaciones sobre calidad de los servicios públicos en la Junta de Castilla-La Mancha?**
- Orden de la Consejería de Administraciones Públicas del 10/03/2021
 - Decreto 69/2012
 - Ley 5/2010 de Derechos y Deberes
 - Ley 8/2010 de Ordenación Administrativa
- 72. Conforme al artículo 53 del Estatuto Marco, anualmente, el personal estatutario tendrá derecho a una vacación retribuida cuya duración será de:**
- 30 días hábiles.
 - No inferior a 30 días naturales.
 - 22 días hábiles o 31 días naturales.
 - No inferior a 31 días hábiles
- 73. Según el Reglamento de Instalaciones Térmicas, ¿Se pueden conectar a un mismo conducto de humos varios generadores que empleen combustibles diferentes?**
- Siempre
 - Si, con una clapeta antirretorno a la salida de cada generador
 - Si, si ambos tienen un regulador de tiro
 - Nunca
- 74. ¿Qué es una Intranet?**
- Red digital de uso interno en una organización
 - Una red pública mundial
 - Un servicio de correo electrónico gratuito
 - Un buscador web
- 75. Según el Reglamento de Instalaciones Térmicas, ¿qué chimeneas deberán de tener instaladas un pirostato?**
- Todas.
 - Las de instalaciones de potencia térmica nominal mayor de 1000 KW.
 - Las de instalaciones de potencia térmica nominal mayor de 400 KW.
 - Ninguna es correcta.
- 76. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pone a tu disposición su red de oficinas de registro donde podrás presentar escritos, solicitudes o comunicaciones dirigidos a:**
- Cualquier Administración Pública, ya sea para la Administración General del Estado, Autónoma o Local
 - Cualquier Consejería, Órgano o Servicio dependiente de la Junta de Comunidades
 - Cualquier Administración Pública, empresa o persona jurídica
 - Cualquier entidad, pública o privada, con buzón electrónico
- 77. Según la ITC 1.2.4.3.2. del RITE. un sistema de control de las condiciones termohigrométricas de categoría THM-C5, ¿qué magnitudes controla?**
- Ventilación, calentamiento, refrigeración, humidificación y deshumidificación
 - Ventilación exclusivamente
 - Únicamente ventilación y humidificación
 - Únicamente calentamiento y refrigeración
- 78. Según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, ¿qué regulación deberá de tener un quemador de gasóleo acoplado a un generador de 250 KW?**
- Una marcha o dos marchas, siempre que esté justificado en memoria técnica.
 - Modulante
 - Lo que diga el fabricante
 - Tres marchas.

- 79. En la barra de direcciones de un navegador web, las siglas https hacen referencia a:**
- Que hemos entrado en una página de velocidad rápida
 - Que estamos en un sitio web que solo ofrece texto e imágenes no descargables
 - Que estamos utilizando un protocolo de transferencia de hipertexto seguro
 - Que el sitio web ha quedado guardado en la caché de nuestro ordenador
- 80. Según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, un único generador de calor de combustible líquido de 350 KW ¿puede utilizarse para el servicio de calefacción y ACS?**
- No
 - Si, si la caldera es de tiro forzado
 - Si, siempre que la potencia demanda por el servicio de ACS sea igual o mayor que la del escalón de potencia mínima
 - Si, si la caldera es del tipo atmosférico
- 81. Según el procedimiento de prevención, detección y actuación frente a situaciones de conflicto entre trabajadores del Plan Perseo se considera agresión física:**
- Las agresiones físicas que producen fuerza física contra otra persona o grupo, que producen daños físicos y psicológicos así como las coacciones
 - Las agresiones físicas que son coacciones
 - Las agresiones físicas que producen fuerza física contra otra persona o grupo y las coacciones
 - Las agresiones físicas deberán siempre denunciarse ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado
- 82. En el ejercicio de sus competencias, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha gozará de las potestades y privilegios propios de la Administración del Estado, entre los que no se comprende el siguiente:**
- La potestad de sanción dentro de los límites que establezca el ordenamiento jurídico
 - La facultad de utilización del procedimiento de apremio
 - La inembargabilidad de sus bienes y derechos
 - La obligación de garantía o caución ante cualquier organismo administrativo o Tribunal jurisdiccional
- 83. La jornada complementaria de determinadas categorías del personal estatutario, no tendrá en ningún caso la condición ni el tratamiento establecido para:**
- Las pausas en el trabajo
 - Los descansos diarios
 - Las horas extraordinarias
 - Las vacaciones anuales
- 84. Qué artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas regula los "Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas"?**
- 13
 - 12
 - 11
 - 14
- 85. Según la Ley 12/2010, de igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha, se entenderá por participación equilibrada si se garantiza la presencia de cada sexo en, al menos, el:**
- 40%
 - 35%
 - 45%
 - 30%



SESCAM

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha



Castilla-La Mancha